

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 01-104-5 SVGW

Antragsteller/ Hersteller: Bonomi Industries S.r.l., IT-25080 Ciliverghe di Mazzano

Vertreter / Vertreiber: Bonomi Industries S.r.l., IT-25080 Ciliverghe di Mazzano

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. **01-104-5** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Rubrik: Armaturen und Installationskomponenten, Kugelhähnen

Bezeichnung: Gas-Kugelhähnen in Durchgangsform RUB

Typen: K 60 K 64 K 84 S 84

Nennweite: DN 8-50 (K 60, K 84, S 84) DN 15-50 (K 64)

Anschlüsse: EN 10226-1 bzw. ISO 7/1

Zertifizierungsgrundlage: In Anlehnung an EN 331 (2016)

Gültigkeit: bis zum **30.12.2021**

Zertifiziert für:

- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Höhere thermische Belastbarkeit (HTB) bis 0.1 bar
- einen max. Betriebsdruck von 5 bar im Verteilnetz
- Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C.

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 5.1).

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 19.10.2020